

## مواصفات خزانات المياه الساخنة الضغط العالي والمنخفض

### وصف العمل:

فك وازالة خزانات المياه الساخنة القديمة وتوريد وتركيب وتشغيل خزانات مياه ساخنة جديدة عدد (2)

مجمع Packaged steam fired hot water vessel (water heater) بالكامل جاهز للثبيك على خطوط المياه الخارجة والراجعة والمزود والبخار بالمواصفات الفنية التالية للخزانات:

### Vessel technical specifications quantity: ( 2 )

#### 1. General Description

Type: packaged Vertical steam fired hot water heater storage vessel complete with steam heating coil & steam operating controls.

Capacity: 8000 liters (nominal).

Application: Domestic or Industrial hot water supply.

Construction Standard: ASME Section VIII, EN 13445, or equivalent.

Operating Principle: Indirect heating using steam.

#### 2. Design and Construction

- Material:

Shell: Carbon steel (SA 516 Grade 70 or equivalent) with corrosion-resistant coating.

Inner Lining: phenolic lining (epoxy) two coats minimum

Heating Coil: copper or Stainless steel for corrosion resistance.

Insulation: Thermal insulation of minimum 50mm thickness (mineral wool or polyurethane).

Outer cladding: Aluminum.

Orientation: Vertical.

Pressure Rating:

Tank: 10 bar (minimum).

Coil: 15 bar (minimum).

Operating Temperature: Up to 95°C.

Manhole/Inspection Opening: Minimum 600 mm diameter or equivalent

Drainage: Integrated bottom drain with valve.

### 3. Heating System

Heat Source: Steam.

Steam Pressure Range: 1-8 bars.

Heat Transfer Coil: Multi-pass, single walled, baffled high-efficiency coil (copper or stainless steel).

All steam control requirements (valves, strainers, steam trap .... etc

Surface area designed for optimal heat transfer.

Heat Output: approx 150 kw/h to provide approx 3000 liter/h (the heat exchanger should be able to heat 3000 liter /h of water from 20 c to 60 c when supplied with steam @ 3-4bar

Temperature Control:

Self operating steam valve 1.5" (DN 40) size (bulb and capillary) or Thermostatic pilot operated steam valve or self acting temperature control valve with sensors.

### 4. Accessories

Safety Devices:

Safety relief valve (ASME or EN standard).

Temperature and pressure gauges.

Over-temperature protection.

Connections:

Steam inlet/outlet with all strainers, steam trap and valves.

Hot water supply & return outlet with valves and cold water inlet with all valves.

Air vent and condensate outlet.

#### 5. Controls:

Automatic temperature regulation.

Condensate Recovery: Condensate trap (steam trap) and return piping provision.

Mounting: Skid-mounted or floor-mounted with supports.

#### 6. Operational Requirements

Heating Efficiency:  $\geq 90\%$ .

Water Quality Requirements: Suitable for potable water.

#### 7. Standards and Certification

Comply with local and international standards:

Pressure vessel standards (ASME Section VIII, EN 13445, PED, CE Marking, UL Listed).

ISO 9001 certification for manufacturing.

Warranty: Minimum 2-year warranty on all parts.

#### 8. Documentation

Technical drawings (2D/3D).

Installation and maintenance manual.

Pressure test certificates.

Material test certificates.

Performance test report,

العمل يشمل توصيل خطوط المياه على الخزان الجديد مع جميع ما يلزم من مواد للتوصيل حسب الأصول.

العدد المطلوب (2)

## طلب شراء رقم (225000162)

### تامين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من خزانات المياه الساخنة / الضغط العالي والمنخفض

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم )	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم )	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 07/04/2025	الاحد 06/04/2025	الخميس 03/04/2025	(%) من قيمة العرض شاملًا كافة الرسوم والضرائب	(50) خمسون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه. ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يتلزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يتلزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
- اجر الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
  - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
  - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء
  - لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
  - عدد صفحات دعوة العطاء ( ) بحيث يتوجب على مندوب الشركة التاكيد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

**• ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :**

1. يتم تعينة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ،مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلية ).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%)من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في ملف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم .....).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح )وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ،او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ،مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجها لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في ملف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء و موضوعه بالكامل ويوضع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبني دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في ملف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها ) وترفق مع الملف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يتلزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى بـ يقدم الاعتراض كتابيا على قرار لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

\*\*\* للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي \*\*\*

ارضي 06/5353666 فرع 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

.....الخاص ب.....عاء رقم .....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

**الطرف الثاني**: المقاول او المتعهد

الطرف الثالث ينك

الجامعة الاردنية مستشفى السادة

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني ..... سينتقم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك ..... يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ ..... عند ورود اول طلب خطى منكم دون حاجة الى تسبب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا ببناء على طلب خطى منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعتمدة بها في الاردن .

**توقيع الكفيل / البنك**

المفوض بالتوقيع

التاريخ : .....

دائرة العطاءات و التزويد / مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

\*رقم طلب الشراء(.....)

موضوع الطلب:.....

رقم البند	مواصفات	الوحدة	المطلوبة الكمية	الموديل/ الكatalog	المنشا/ الماركة	السعر الافرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي و شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	الرسوم الجمركية و شامل الضريبة و السعر الاجمالي	مدة التسلیم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملًا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى إن وجد)													

- اسم الشركة/المؤسسة:.....
- المفوض بالتوقيع عن الشركة
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:.....
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول.

## اعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

**ثانياً : تعلن مستشفى الجامعة الأردنية عن طرح العطاءات الفرعية التالية:**

رقم العطاء	موضوع العطاء	عن نسخة العطاء	قيمة كفالة الدخول	آخر موعد لبيع التسع	آخر موعد لاستلام العروض
٢٢٥٠٠١١٢	تغليف وتركيب وتشغيل وصيانة خزانات المياه الساخنة/الضغط العالي والمخضرن	(٥٠) دينار	(٣٠٪) من قيمة العرض شامل كافة الرسوم والضرائب	٢٠٢٥/٣/١٠ يوم الاحد	٢٠٢٥/٣/١٠ (الساعة الواحدة ظهرا) من يوم الواحدة ظهرا) من يوم
٢٢٥٠٠١١٨	تأمين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من اتوبيسات متعددة المطاط واصنافها	(٥٠) دينار	(٣٠٪) من قيمة العرض شامل كافة الرسوم والضرائب	٢٠٢٥/٣/١٠ يوم الاحد	٢٠٢٥/٣/١٠ (الساعة الواحدة ظهرا) من يوم الواحدة ظهرا) من يوم
٢٢٥٠٠١٧٩	تأمين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من كواكب واكسسوارات اجهزة طبية	(٥٠) دينار	(٣٠٪) من قيمة العرض شامل كافة الرسوم والضرائب	٢٠٢٥/٣/١٠ يوم الاحد	٢٠٢٥/٣/١٠ (الساعة الواحدة ظهرا) من يوم الواحدة ظهرا) من يوم

**ثالثاً : تعلن مستشفى الجامعة الأردنية عن إعادة طرح العطاءات الفرعية التالية:**

رقم العطاء	موضوع العطاء	عن نسخة العطاء	قيمة كفالة الدخول	آخر موعد لبيع التسع	آخر موعد لاستلام العروض
٢٢٤٠٠١١٤	تغليف وتركيب وتشغيل وصيانة خزانات المياه الساخنة/الضغط العالي والمخضرن	(٥٠) دينار	(٣٠٪) من قيمة العرض شامل كافة الرسوم والضرائب	٢٠٢٥/٣/١٠ يوم الاحد	٢٠٢٥/٣/١٠ (الساعة الواحدة ظهرا) من يوم الواحدة ظهرا) من يوم
٢٢٥٠٠١٠٥	تأمين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من مستلزمات عيادات التقويم والاضقال دائرة طب الاسنان	(٥٠) دينار	(٣٠٪) من قيمة العرض شامل كافة الرسوم والضرائب	٢٠٢٥/٣/٩ يوم الاحد	٢٠٢٥/٣/٩ (الساعة الواحدة ظهرا) من يوم الواحدة ظهرا) من يوم

عن نسخة العطاء غير مسترد.

- طريقة الدفع حسب سياسة مستشفى الجامعة الأردنية واى شرط يخالف ذلك لن يتم الاخذ به.

- آخر موعد لتقديم الاستفسارات حول العطاءات المذكورة اعلاه هو نهاية يوم يوم

الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٥

و- تم النظر في استفسار بريد بعد هذا التاريخ.

- لا يمكن بيع اي نسخة من اي عطاء مهما كانت الاسباب بعد انتهاء المعدل للبيع (الساعة الواحدة ظهرا) من اليوم المبين اعلاه.

على المهنئين المختصين في تلك المجالات الراغبين بالاشتراك في هذه العطاءات مراعاة ما يلي :

١- مراجعة دائرة العطاءات والتزويد مضمظين معهم صوره عن الوثائق الأصلية التالية :

\* رخصة من سارية المفعول في مجال العمل المطلوب .

\* سجل تجاري صادر عن مرافق الشركات أو وزارة الصناعة والتجارة /شهادة التصنيف في المجال المطلوب وذلك تسلیم الشروط والمواصفات الخاصة بالعطاء .

٢- يرفق بالعرض كفالة مالية او شيك مصدق وفقاً للقيمة اعلاه وذلك ضماناً للاشتراك في هذه العطاءات ويوضع في ملف مفصل.

٣- يوضع العرض في ملف مختوم ويكتب عليه اسم المقايس ورقم العطاء وموضوه ويوضع في صندوق لجنة الشراعات الفرعية في موعد اقصاه الساعة الواحدة

ظهراً من اليوم المذكور اعلاه وفوق غلاف الصندوق ولا يمكن قبول اي عرض بعد اغلاق الصندوق مهما كانت الاسباب .

٤- يستبعد اي عرض غير ممتثل للشروط .

٥- اجرؤ الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الاعلان .

٦- يتحقق للمستفيدين القاء العطاءات المبينة اعلاه دون ابداء الاسباب ويفرون ان يتربى عن هذا الالقاء اية مطالبة مالية او قانونية .

\*\*\* يمكن متابعة اعلانات طرح العطاءات من خلال الموقع الالكتروني لمستشفى الجامعة الأردنية .

**رئيس لجنة الشراء الفرعية /د.أحمد بناني هاني**