



مستشفى الجامعة الأردنية

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد

Tenders and Supply Department

الرقم :
التاريخ :

نموذج طلب عرض اسعار لطلب الشراء رقم (225000728) شعبة المشتريات

السادة:-

فاكس: ()

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتقديم عرض اسعار للمواد المبينة مواصفاتها تالياً:

الرقم	الوحدة	الكمية	اسم المادة
1	.no	2	منظم UPS قدره 10KVA

حسب المرفق

مدير دائرة العطاءات والتزويد

الصيدلانية لبنى عبد الخرابشة

على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:-

- 1- يقدم عرض الاسعار موقع وبمغلف مختوم ومغلق أو عن طريق الايميل الرسمي Purchase.juh@ju.edu.jo او الفاكس (5526317-5300786) .
- 2- تحديد مدة التسليم وبلد المنشأ.
- 3- تقديم عينات وكتالوجات .
- 4- صلاحية العرض لا تقل عن (90) يوم .
- 5- اخر موعد لتقديم العروض يوم الاربعاء الموافق 22/10/2025 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 6- يستبعد كل عرض معدل يدوياً.
- 7- يستبعد كل عرض غير مستوفي للشروط أعلاه
- 8- تسلم العروض في دائرة العطاءات والتزويد - شعبة المشتريات
- 9- في حال عدم توفر المواد إرسال اعتذار عن عدم توفرها على الفاكس رقم (5300786)
- 10- دفع الرسوم المقررة وتقديم تامين حسن التنفيذ خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ ويعفى من تقديم كفالة حسن التنفيذ اذا كانت مدة التسليم لا تتعدى او تتجاوز الاسبوعين

للاطلاع على اعلانات شراء المستشفى المحلية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.Hospital.Ju.edu.jo

الرجاء اضافة رابط موقع الجامعة الاردنية الالكتروني (www.ju.edu.jo) على صفحاتكم الالكترونية والدخول على الموقع

تلفون: 5353666 (6-962) - فاكس: 5300786 - صندوق بريد: 13046 - عمان - الاردن

Tel : 5353666 - Fax : 5300786 - P.O.Box : 13046- Amman - Jordan

Technical Specification of UPS Qty(2)

1. Rated power: **10 KVA.**
2. Backup time not less than **(10 minutes Qty1 and 3 hours Qty1).**
3. Power factor not less than **0.8.**
4. Single phase in – Single phase out.
5. On-Line double conversion technology.
6. Pure Sinewave output 230VAC/50Hz.
7. Universal input voltage range ~ 120 – 276 VAC.
8. Manual/Auto bypass function.
9. Microprocessor controlled.
10. LCD/LED Display of system and battery status, error codes, etc.
11. Audio-visual alarms for low battery, system fault, overload, etc.
12. Power On Self-Test feature.
13. Overload, short circuit, over temperature and low battery protections.
14. Noise level < 60 dB.
15. One-Year Comprehensive Warranty.
16. Pre and Post circuit breakers to be installed by the contractor.
17. Wiring, cabling and all installation works to be afforded by the contractor.
18. Use, Installation and service manuals must be provided as Soft copy.
19. Quality controlled and approved product.