



مستشفى الجامعة الاردنية

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد

Tenders and Supply Department

الرقم :
التاريخ :

نموذج طلب عرض اسعار لطلب الشراء رقم (225000743) لجنة الشراء الفرعية

السادة:-

فاكس: ()

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجي التكرم بتقديم عرض اسعار للمواد المبينة مواصفاتها تالياً:

الرقم	الوحدة	الكمية	اسم المادة	الوصف
1	.no	8	مكيف split unit حامي بارد 2 طن inverter	حسب المواصفات المرفقة
2	.no	3	مكيف 1.5 طن	
3	.no	4	مكيف هواء حامي بارد قدرة 1 طن	
4	mtr	74	مواسير إضافية	
5	.no	10	قاطع PH1 16AMP	
6	.no	1	لوحة كهربائية فارغه 40*30 سم	
7	.no	10	قاطع PH1 10AMP	

مدير دائرة العطاءات والتزويد

الصيدلانية لبنى عبد الخرابشة

على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:-

1- يقدم عرض الاسعار موقع وبمغلف مختوم ومغلق .

2- تحديد مدة التسليم وبلد المنشأ.

3- تقديم عينات وكتالوجات .

4- صلاحية العرض لا تقل عن (90) يوم .

5- اخر موعد لتقديم العروض يوم الاربعاء الموافق 17/09/2025 الساعة الواحدة ظهراً.

6- شروط إضافية: 1- يستبعد كل عرض يرد بالفاكس .

2- يستبعد كل عرض معدل يدوياً.

8- تسلم العروض في دائرة العطاءات والتزويد - لجنة الشراء الفرعية

7- يستبعد كل عرض غير مستوفى للشروط أعلا

9- في حال عدم توفر المواد إرسال اعتذار عن عدم توفرها على الفاكس رقم (5300786)

10- دفع الرسوم المقررة وتقديم تامين حسن التنفيذ خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ .

لاطلاع على اعلانات شراء المستشفى المحلية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.Hospital.Ju

الرجاء اضافة رابط موقع الجامعة الاردنية الالكتروني (www.ju.edu.jo) على صفحاتكم الالكترونية والدخول على الموقع

تلفون: 5353666 (6-962) - فاكس : 5300786 - صندوق بريد : 13046 - عمان - الاردن

Tel : 5353666 - Fax : 5300786 - P.O.Box : 13046- Amman - Jordan

مواصفات مكيفات split unit

1- توريد وتركيب وصيانة مكيفات حامي/بارد نوع (split unit) شاملا 4 م ك ت مواسير نحاسية ويعمل المكيف بنظام توفير الطاقة (inverter) وحاصل على تصنيف A++ في توفير الطاقة، ويعمل بنظام الدورة العكسية في وضع التدفئة كما يلي:

الرقم	الموقع	القدرة	العدد
1-	غرفة ultrasound النسائية ط1 + صيدلية عيادات مركز القلب + بنك الدم مختبرات ط3 + مستودع الادوات المعقمة طابق العمليات + مكتب الدكتور حسام الحوري	2 طن	6
2-	صيدلية منامات مركز القلب	1.5 طن	1
3-	مستودع المواد الكيميائية في مستودع الادوية	1 طن	1

2- يشمل العمل فك المكيفات القديمة وتسليمها لدائرة الهندسة وتركيب المكيفات الجديدة مكانها ان وجدت.

3- يعمل على كهرباء 220 فولت، 1 فاز، 50 هيرتز.

4- يكون المكيف من اجود الماركات والتوصيات في السوق المحلي والمعروفة والمشهورة بجودتها.

5- توريد وتركيب وتشغيل ك ت مواسير نحاسية اضافية بطول اجمالي 50 م تقريبا للمكيفات المذكورة باطوال مختلفة لكل مكيف حسب ما يتطلبه الموقع والكيل حسب الراكب (للتوضيح يتم تحديد سعر المتر الاضافي لك ت المواسير النحاسية في عرض السعر).

6- كفالة صيانة مجانية شاملة قطع الغيار والاجور للمكيف لمدة عامين من تاريخ التشغيل.

225000743

مواصفات مكيفات نوع SPLIT UNIT

- 1- الكمية المطلوبة : مكيف 1 طن عدد 3 ، ومكيف 1.5 طن عدد 1
2- حسب المواصفات التالية :

- مكيف SPLIT UNIT
- حامي بارد دورة عكسية
- نوعيه موفرة لطاقة INVERTER
- ريموت كنترول
- يعمل على كهرباء 220 فولت
- العمل شامل التوريد والتركيب والتشغيل
- السعر التقريبي 2200
- كت موسير نحاس اضافي 24 متر
- شامل 4 متر كت موسير لكل مكيف

المواصفات الكهربائية
قواطع كهرباء 16 أمبير عند 10 قواطع
قواطع كهرباء 16 أمبير عند 10 قواطع